

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка містить __85__ стор., __21__ рис., __19__ табл.,
__15__ бібл. найм.

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЖА, РОЗРАХУНОК, ЕЛЕКТРИЧНІ СХЕМИ, ТРАНСФОРМАТОР, ПЕРЕРІЗИ ПРОВОДІВ

Вибір найкращого варіанта з трьох конкурентоспроможних здійснено згідно з чинними методичними рекомендаціями. Для визначеною найкращою радіально-магістральної мережі 110 кВ виконані: уточнений розрахунок основних електричних режимів, перевірка достатності регулювального діапазону пристроїв РПН трансформаторів.

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------------------|----------------------------|------|--------|
| | | | | | ДБ 141.1610.10-000 ПЗ | | | |
| | | | | | | | | |
| Зм. | Лист | № докум. | Підпис | Дата | РЕФЕРАТ | Літ. | Лист | Листів |
| Розроб. | Подсвіров | | | | | | | |
| Перевір. | Мелконова | | | | | | | |
| Реценз. | Кириченко | | | | | СНУ ім. В.Даля, кафедра ЕІ | | |
| Н. Контр. | | | | | | | | |
| Затверд. | Руднев | | | | | | | |

ABSTRACT

Explanatory note contains _85_ p., _21_fig., _19_ tab., references __15_.

ELECTRIC NETWORK, CALCULATION, ELECTRICAL SCHEMES, TRANSFORMERS, WIRES, WAYS

Choosing the best option out of three competitive carried out in accordance with current guidelines. For the recognized best radial-trunk network of 110 kV, the following were performed: a refined calculation of the main electrical modes, verification of the sufficiency of the adjustment range of on-load tap-changer transformers.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------------------|--|--|--|----------------------------|------|--------|
| | | | | | ДБ 141.1610.10-000 ПЗ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Зм. | Лист | № докум. | Підпис | Дата | ABSTRACT | | | | Літ. | Лист | Листів |
| Розроб. | Подсвіров | | | | | | | | | | |
| Перевір. | Мелконова | | | | | | | | | | |
| Реценз. | Кириченко | | | | | | | | СНУ ім. В.Даля, кафедра ЕІ | | |
| Н. Контр. | | | | | | | | | | | |
| Затверд. | Руднєв | | | | | | | | | | |